

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ РЕКЛОУЗЕРА ВАКУУМНОГО TEU_RVA

Відомості про мережу

Номінальна напруга мережі:

6 кВ

10 кВ

20 кВ

з одностороннім живленням

з двостороннім живленням

Зазначити кількість або відмітити знаком (де необхідно)

Основне обладнання

Кількість реклоузерів за призначенням:

Фідер на підстанції живлення, шт. **A**

Пункт секціонування мережі з одностороннім живленням, шт. **B**

Пункт секціонування мережі з двостороннім живленням, шт., (в т.ч. пункт АВР) **C**

Відгалуження мережі, шт. **D**

РАЗОМ реклоузерів:

З'єднувальний кабель:

7 м., шт.

Інша довжина (вказати) м/шт. /

Додаткове обладнання

ІОМ/ТЕЛ-12/60 (= 12, 24, 30, 48, 60 В), шт.

ІОМ/ТЕЛ-100/250 (= 100, 110, 125, 250 В), шт.

(Основне призначення модулів - організація провідних систем дистанційного керування. До складу одного реклоузера може входити один або два модуля ІОМ/ТЕЛ)

Трансформатори напруги для потреб оперативного керування:

Трансформатор, шт.:

(Рекомендується встановлення двох трансформаторів в варіанті С і одного в варіантах - А, В, D. За наявності стаціонарної системи живлення - 100, 127, 220 В встановлення трансформаторів не потрібна)

Обмежувачі перенапруг (ОПН):

Комплект ОПН, компл.

(В склад одного комплексу входить 3 ОПН. У всіх варіантах за виключенням А рекомендовано встановлення двох комплектів на один реклоузер)

Монтажні комплекти:

Двоопорний комплект установки (№1), компл.

Одноопорний комплект установки (№2), компл.

Інший (стислий опис):

Відомості про доставку

Доставка постачальника Самовивіз

Додаткові вимоги:

Підприємство:

Об'єкт:

П.І.Б., посада:

Контактний телефон, факс, e-mail:

Підпис відповідального за заповнення опитувального листа: 20 р.